

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. IND-2013-00084

Virksomhedens navn	Vejle Fjernvarme a.m.b.a.
Virksomhedens adresse	Langelinie 60, 7100 Vejle
Virksomhedens CVR nummer	67932218 (P-nr.: 1002261339)
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, med angivelse af listepunkt)	G201 (Varmeværk med indfyret effekt mellem 5-50 MW)
Dato for tilsyn	21. juni 2016
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn osv.)	Rutinetilsyn
Deltagere fra virksomheden	Henrik Jakobsen (HJ)
Tilsynet blev udført af	Bjarke Klit Nielsen (BKN)
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens samlede miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på, at der er sket jordforurening
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er meddelt en enkelt indskærpelse i forbindelse med virksomhedens manglende egenkontrol.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Egenkontrol i forhold til emission ved gasfyring: Krav om årlig præstationskontrol. Der er ikke udført den krævede egenkontrol.